

Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 278/13/K

V Brně, dne 31.5.2013

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (3)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 3: K veřejné zakázce "Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích - II. etapa" bychom vás chtěli požádat o upřesnění požadavku na předložení certifikátů v bodě 9.4. II) a) Kvalifikační dokumentace, poslední odrážce, tedy certifikát k provádění svarů stanovených v PROJEKTU I. Z PROJEKTU I není jednoznačné, o který certifikát jde. Prosíme o upřesnění, jaký konkrétní certifikát požaduje zadavatel v nabídce předložit.

Odpověď 3: V PROJEKTU I jsou uvedeny následující požadavky: Ocelová konstrukce je zařazena do třídy provedení EXC3 dle ČSN EN 1090-2+A1, toleranční třída 2. Svary na pohledových, viditelných stranách musí být zabroušeny do úrovně základního materiálu a musí být průběžné, uzavřené. Kontroly a provedení svarů provést dle ČSN EN 1090-2+A1 z 1/2012. Svářeč (člen realizačního týmu) musí doložit certifikát či jiné oprávnění k provádění těchto svarů.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele