



**HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.**

držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

## SEZNAM KABELŮ

**Objednatel :** Vítkovice Aréna, a.s.

**Stavba :** Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

**SObjekt :** SO 001 – VÝTAHY  
JIHOZÁPADNÍ STRANA VÍCEÚČELOVÉ HALY

**Díl objektu :** MaR

**Stupeň :** DPS

**Číslo zakázky :** 0021-2904-1-610-000-001-0

---

<b>Zpracoval :</b>	Ing. Jiří Kancnýř	<b>Datum :</b>	01/2014
<b>Kontroloval :</b>	Ing. Zdeněk Křístek	<b>Počet stran :</b>	1/2
<b>Schválil :</b>	Ing. Josef Zlámal	<b>Revize :</b>	0

p.č.	odkud	kam	délka m	kabel		systém	poznámka
				typ	počet žil		
1	Rozvaděč MaR - modul LONWORKS	Klimatizace Split - řídicí jednotka	35	BUS	2x0,65	KLIMA	
2	Rozvaděč MaR - modul DI	Klimatizace Split - řídicí jednotka	35	DATA	2x1	KLIMA	
3	Rozvaděč MaR - modul DI	Rozvaděč výtahu 1	55	DATA	2x1	VÝTAH	
4	Rozvaděč MaR - modul DI	Rozvaděč výtahu 2	55	DATA	2x1	VÝTAH	
5	Rozvaděč MaR - modul DI / DO	Rozvaděč VZT výtahových šachet	20	DATA	4x2x0,8	VZT	
6	Rozvaděč VZT výtahových šachet	termostat ve výtahové šachtě	45	DATA	2x1	VZT	