

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 387/13/K

V Brně, dne 8.7.2013

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (14)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 25: Ve výkazu výměř SO 12 Rekonstrukce jižní tribuny je položka číslo

331	K	PK	767999047	D+M rolovací zateplená stěnocelová s výplní tep.izolací.el.ovládána 7500x1500 mm ,vč.povrch.úprav - R1	ks	2,000
-----	---	----	-----------	--	----	-------

VENKOVNÍ, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ, Z OCELOVÝCH LAMEL
ZATEPLENÁ (LAMELY ZATEPLENY POLYURETANOVOU PĚNOU)
S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

Požadovaný součinitel prostupu tepla : $U_n = 3,4 \text{ W/Km}^2$

Obdobná položka se nachází i v objektu SO 11.

Žádáme zadavatele o poskytnutí kontaktu na případného výrobce, neboť pro uvedený rozměr (bez možnosti dělení min na 2 části) a při zachování daných parametrů součinitele prostupu tepla se nepodařilo výrobce zjistit.

Odpověď 25: V příloze jsou uvedeny lamely, které vykazují požadovaný prostup tepla. Nutno zajistit krytí válce se stejným součinitelem prostupu tepla.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele