

Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytl zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 442/13/K

V Brně, dne 2.8.2013

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (34)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 88: V předaných výkazech výměr-ZÁPADNÍ TRIBUNA-objekty SO01, SO 05, SO 06, SO 08. je rozpor mezi řešením ASŘ a technickou zprávou interiéru, a to v řešení nášlapných vrstev podlah. Předané výkazy výměr jsou zpracovány dle projektu ASŘ části.
Např. v objektu SO 01-Mixzona je v části ASŘ (v projektové dokumentaci i ve výkazu výměr) penízková guma a zátěžové PVC. V technické zprávě interiéru je uvedeno, že všude kromě sociálních zařízení je použita penízková guma.
Žádáme tímto o vyjasnění, která část projektu je platná, zda část ASŘ nebo projekt interiéru?
Případně žádáme o zaslání opravených výkazů výměr.

Odpověď 88: Po prověření částí projektu ASŘ a INTERIÉR konstatujeme, že v několika případech bez většího významu k nesouladu došlo. V těchto případech potvrzujeme platnost podlahovin dle části ASŘ a k ní příslušných výkazů výměr. Nadále platí, že část INTERIÉR blíže specifikuje požadavky na barevnost, formáty materiálů apod.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele