

## Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

### „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku  
otevřené řízení

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 388/13/K

V Brně, dne 8.7.2013

**Věc: Veřejná zakázka:**

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (15)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 26: K Vaší odpovědi 22 týkající se výkazu výměr SO 12 Rekonstrukce jižní tribuny položky číslo 317 sdělujeme, že pokud je platná výkresová dokumentace, počty prvků jsou jiné

| položka                           | počet jednotek | Počet jednotek        |   |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---|
|                                   |                | výkres                |   |
| kotvící bod EAP FALZ 15 - 640     | 2              | 1                     | 0 |
| kotvící bod AIO FALZ 25 - 640     | 15             | 13                    | 0 |
| kotvící bod AIO FALZ 45 - 640     | 3              |                       | 0 |
| kotvící bod SZH - 10              | 15             | 13                    | 0 |
| kotvící bod EB - 10               | 2              |                       | 0 |
| kotvící bod EDLE 12               | 1              | 0                     | 0 |
| kotvící bod EB - 14               | 1              |                       | 0 |
| koncový tlumič ENDS - 10          | 3              | 2                     | 0 |
| kotvící bod EAP SPAR 11 - 50      | 1              |                       | 0 |
| nerezové lano 8mm (v bm)          | 120            | 110                   | 0 |
| systémové montážní lano BRAKE 25m | 2              | 0 je obsaženo v SO 13 | 0 |

|  |   |                      |   |
|--|---|----------------------|---|
| sada - celotělový postroj a<br>přípojná lana | 2 | 0 je obsaženo v SO13 | 0 |
| technický dozor a závěrečná<br>revize        | 1 |                      | 0 |

Obdobná položka se nachází i v objektu SO 11.

**Žádáme zadavatele o sdělení zda trvá na ocenění dle DI č.22.**

Odpověď 26: Ocenění provést dle odpovědi na dotaz č. 22. Montážní lano i celotělové postroje vykázat jak u SO 011, tak také u SO 012.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele