

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 389/13/K

V Brně, dne 8.7.2013

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (16)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 27: Objekt SO 011 – Rekonstrukce severní tribuny

- pol.č. 204 – Polystyren extrudovaný STYRODUR tl. 45mm, množství 236,667m³ – dle našeho názoru je uvedena špatná měrná jednotka. Má si uchazeč změnit měrnou jednotku na m²?
- pol.č. 331 – D+M ukončující profily u sloupů vč. kotvení – Z 35: ve výkazu výměr je uvedena hmotnost 1455kg, ve výpisu zámečnických výrobků je uvedeno 1336kg. Která hodnota platí?
- pol.č. 333 – D+M ukončující profily u sloupů vč. kotvení – Z 37: ve výkazu výměr je uvedena hmotnost 36kg, ve výpisu zámečnických výrobků je uvedeno 41kg. Která hodnota platí?

Odpověď 27:

- pol.č. 204 - Ano, platí měrná jednotka m²
- pol.č. 331 – Platí hmotnost 1336kg dle výpisu zámečnických výrobků.
- pol.č. 333 – Platí hmotnost 41kg dle výpisu zámečnických výrobků.

Dotaz 28: Objekt SO 012 – Rekonstrukce jižní tribuny

- pol.č. 205 – Polystyren extrudovaný STYRODUR tl. 45mm, množství 245,374m³ – dle našeho názoru je uvedena špatná měrná jednotka. Má si uchazeč změnit měrnou jednotku na m²?

- pol.č. 334 – D+M ukončující profily u sloupů vč. kotvení – Z 35: ve výkazu výměr je uvedena hmotnost 1455kg, ve výpisu zámečnických výrobků je uvedeno 1336kg. Která hodnota platí?
- pol.č. 336 – D+M ukončující profily u sloupů vč. kotvení – Z 37: ve výkazu výměr je uvedena hmotnost 36kg, ve výpisu zámečnických výrobků je uvedeno 41kg. Která hodnota platí?
- pol.č. 318 – D+M nerezový profil pro odvodnění ramp – Z28: ve výkazu výměr je uvedena hmotnost 60kg, ve výpisu zámečnických výrobků je pol. Z28 neobsazena. Má být tento zámečnický výrobek předmětem plnění?
- Zámečnický výrobek Z41, Z41* je dle výkazu výměr lemovací profil nerez, dle výpisu zámečnických výrobků je Z41 ocelová trubka pro odvodnění střechy. Co je předmětem zámečnického výrobku Z41?

Odpověď 28:

- pol.č. 205 - Ano, platí měrná jednotka m².
- pol.č. 334 – Platí hmotnost 1336kg dle výpisu zámečnických výrobků.
- pol.č. 337 – Platí hmotnost 41kg dle výpisu zámečnických výrobků.
- pol.č. 318 – Pol. Z28 není obsazena a není předmětem plnění.
- Z41 platí dle výpisu zámečnických výrobků - ocelová trubka pro odvodnění střechy 85,1kg. Lemovací nerezový profil je uveden pod pol. Z43

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele