

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.		
DOŠLO DNE:	- 6 -01- 2014	
VYŘÍDÍ	ČÍSLO	
2200	68	



STÁTNÍ ÚŘAD
INSPEKCE PRÁCE

Živičná 2
702 69 Ostrava

Tel.: +420 950 179 211

e-mail: ostrava@suip.cz
www.suip.cz/oip10

IČ 75046962
ID 5bzeetz

**Oblastní inspektorát práce
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj**

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
28. října 1142/168
709 01 Ostrava – Mariánské Hory

Váš dopis:
2200/2904/1404

Ze dne:
18.12.2013

Naše č. j.:
21642/7905/10.41/13/15.7

Vyřizuje/Kontakt:
Ing. Szuščík/263

V Ostravě dne:
2014-01-06

V y j á d ř e n í

ev. číslo DST – 10.00/7905/1/14/15.7

k projektové dokumentaci stavby: „**Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA**“

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, posoudil výše uvedený Oblastní inspektorát práce předloženou projektovou dokumentaci stavby

název: „**Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA**“
místo: Ostrava - Vítkovice
stavebník: VÍTKOVICE ARÉNA a.s., Ruská 3077/135,
700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 259 11 368
projektant: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168,
709 01 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 451 93 622

Žádost o vyjádření

k dokumentaci předložil: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28. října 1142/168,
709 01 Ostrava – Mariánské Hory dopisem zn.:2200/2904/1404
ze dne 18.12.2013

Po posouzení předložené projektové dokumentace (dále jen PD) nadepsaný OIP konstatuje, že v předložené PD byly zjištěny následující nedostatky:

1. V SO 003 Stavební úpravy SKY BOXŮ „E“ - Technická zpráva elektroinstalace, zpracovaná 11/2013, je uvedena na straně 5 ČSN 33 2000-4-47, u které byla ukončena platnost k 1.6.2010.

2. V části B.2.5 – Stavba, je uvedeno, že o tohoto zařízení musí být odbornou firmou prováděny pravidelné revize, v termínech určených technickými podmínkami vybraného dodavatele.

- a) při provozování výtahů a provádění servisu výtahů, které jsou trvalou součástí staveb, je povinností provozovatele výtahů se řídit požadavky technické normy ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů. Uvedená norma stanovuje požadavek na provádění provozních prohlídek a odborných prohlídek.
- b) Provádění odborných zkoušek a inspekčních prohlídek a výtahů v provozu, které jsou trvalou součástí staveb, se řídí požadavky technické normy ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.

Výše uvedené nedostatky je třeba v dokumentaci odstranit. Tyto však nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit OIP k posouzení.

OIP souhlasí s vydáním stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.


Zadavatel stavby posoudí, zda se na předmětnou stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny povinnosti dané příslušnými ustanoveními Zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Předloženou projektovou dokumentaci Vám v příloze vracíme.

Vyjádření vypracovali: Ing. Antonín
Ing. Mikenda
Ing. Homola

Oblastní inspektorát práce
pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj
Živičná 2
702 69 Ostrava 49


Ing. Jaroslav Maňásek
vedoucí útvaru inspekce I

Příloha